



- 1 - vidinė sienos apdaila;
- 2 - sienos laikantysis sluoksnis;
- 3 - polistireninis putplastis ETNA EPS 70;
- 4 - išorinė sienos apdaila;
- 5 - gegnė;
- 6 - vidinė stogo apdaila (2 sluoksniai GPK);
- 7 - tašai 20x50 mm;
- 8 - garo izoliacija;
- 9 - polistireninis putplastis ETNA EPS 50;
- 10 - išilginiai grebėstai 20 - 40 x 80 mm;
- 11 - vėdinamas oro tarpas 20 - 40 mm aukščio;
- 12 - grebėstai;
- 13 - stogo danga;
- 14 - difuzinė plėvelė;
- 15 - polistireninis putplastis ETNA EPS 50 tarp horizontalių tašų 40 x 40 - 80 mm po gegnėmis.

Brėžinys yra rekomendacinio pobūdžio. Prieš statant pastatą - pasikonsultuokite su pastato projektuotoju.

Šlaitinio stogo jungties su frontonu šiltinimas, kai šilumos izoliacija (akmens vata) dedama tarp gegnių

ETNA