



- 1 - išorinė sienos apdaila;
- 2 - polistireninis putplastis ETNA EPS 70;
- 3 - sienos laikantysis sluoksnis;
- 4 - vidinė sienos apdaila;
- 5 - hidroizoliacija;
- 6 - vidinė stogo apdaila;
- 7 - garo izoliacija;
- 8 - horizontalusis tašas 40 x 40-80 mm po gegnėmis;
- 9 - polistireninis putplastis ETNA EPS 50;
- 10 - karnizo apdailos lentos arba kiti elementai;
- 11 - gegnės;
- 12 - vėdinamas oro tarpas 25 - 40 mm aukščio;
- 13 - lentų paklotas;
- 14 - difuzinė plėvelė;
- 15 - vėdinamas oro tarpas 20-40 mm aukščio;
- 16 - išilginiai grebėstai 20-40 mm x 80 mm virš gegnių;
- 17 - grebėstai;
- 18 - stogo danga.

Brėžinys yra rekomendacinio pobūdžio. Prieš statant pastatą - pasikonsultuokite su pastato projektuotoju.

Šlaitinio stogo ties karnizu šiltinimas

ETNA