



- 1 - sienos laikantysis sluoksnis;
- 2 - vidinė sienos apdaila;
- 3 - mūrlotis;
- 4 - vidinė stogo apdaila;
- 5 - garo izoliacija;
- 6 - horizontalūs tašai 40 x 40 - 80 mm po gegnėmis;
- 7 - polistireninis putplastis ETNA EPS 50;
- 8 - difuzinė plėvelė;
- 9 - išilginiai grebėstai 20-40 mm x 80 mm;
- 10 - vėdinamas tarpas 20-40 mm;
- 11 - grebėstai;
- 12 - stogo danga;
- 13 - papildoma skardos danga - skardos lankstinys;
- 14 - lentų paklotas 40 mm storio;
- 15 - skardinis latakas;
- 16 - ritininė hidroizoliacija;
- 17 - papildoma skardos danga - skardos lankstinys;
- 18 - sienos apdaila išorėje;
- 19 - vertikalūs tašai 20-40 mm storio;
- 20 - vėdinamas oro tarpas;
- 21 - polistireninis putplastis ETNA EPS 70;
- 22 - vėdinama ertmė.

**PASTABA:** Visos jungtys tarp skardos lakštų turi būti užsandarintos mastikomis.

Brėžinys yra rekomendacinio pobūdžio. Prieš statant pastatą - pasikonsultuokite su pastato projektuotoju.

Šlaitinio stogo jungties su siena šiltinimas

**ETNA**