



- 1 - vidinė stogo apdaila;
- 2 - garo izoliacija;
- 3 - stogo danga;
- 4 - papildoma ritininė danga;
- 5 - skardos lankstinys kondensatui nuleisti;
- 6 - polistireninis puplastis ETNA EPS 50;
- 7 - mineralinės vatos sluoksnis 50 mm storio;
- 8 - skardos apdaila;
- 9 - Z skerspjuvio profiliuotis;
- 10 - stogelio atramos;
- 11 - stogelis;
- 12 - difuzinė plėvelė.

Brėžinys yra rekomendacinio pobūdžio. Prieš statant pastatą - pasikonsultuokite su pastato projektuotoju.

Šlaitinio stogo jungties su vėdinimo kanalu šiltinimas

**ETNA**